

drzwi przeciwpożarowe / fire protection door  
**WAHADŁOWE**  
 SWING

Aprobata techniczna ITB AT-15-8603/2011  
 Certyfikat zgodności ITB 2064/W


Technical Approval ITB AT-15-8603/2011  
 Certificate of Compliance ITB 2064/W

DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE / FIRE PROTECTION DOORS  
**WAHADŁOWE / SWING**  
**EI<sub>1</sub>60**

REALIZACJE / OUR IMPLEMENTATIONS



WARUNKI ZABUDOWY / BUILDING-IN CONDITIONS



Maksymalne wymiary drzwi:  
 Maximum doors size (So x Ho):  
**- 1138 x 2285**

OPIS / DESCRIPTION

- So - szerokość otworu w murze  
 - wall opening width
- Ho - wysokość otworu w murze  
 - wall opening height
- A - min. miejsce z lewej strony\*  
 - min. space on the left\*
- B - min. miejsce z prawej strony\*  
 - min. space on the right\*
- C - min. miejsce powyżej otworu\*  
 - min. space above\*
- D - głębokość drzwi  
 - door gauge

	A	B	C	D	światło przejścia door clearance
EI60	0	0	0	0	So-95

\* Dla pozycji zamkniętej, drzwi pracują w zakresie 180°  
 Wszystkie wymiary podane w [mm]  
 \* Door operation area for closed position is 180°  
 All dimensions are given in [mm]